



ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор Державної Установи
 «Миколаївський обласний
 лабораторний центр МОЗ України»
 В.І. Ключко
 вересня 2016р.

ПАСПОРТ

радіаційної якості будматеріалів

(дійсний на протязі одного року з дня видачі)

Виданий (кому) Державне підприємство «Підприємство Казанківської виправної колонії управління державної пенітенціарної служби України в Миколаївській області (№ 93)» - Новоданилівський кар'єр

56022 с. Новоданилівка, Казанківський район, Миколаївська обл.,
 тел./факс 8-05164-9-18-62/ 9-85-36

Виданий (ким) – Державною Установою «Миколаївський обласний лабораторний центр МОЗ України»

54058 м. Миколаїв, вул. Лазурна, 1, тел.41-56-52, 41-75-20, факс 41-56-61
 Свідоцтво про атестацію № 265/15 від 16.12.2015р.

Дата видачі - “ 20 ” вересня 2016р.
 Тип приладу – СЕР-50(П)-1К №0070

Метод виміру – Гамма-спектрометричний
 Дата держпівірки - св. № 1421 від 21.03.2016р

Результати вимірювань

| Рег. № | Назва сировини і будматеріалу | Радій- 226 Бк/кг | Торій-232 Бк/кг | Калій-40 Бк/кг | Аеф. Бк/кг | Клас застосування |
|---------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------|
| 156 | Щебінь та гранітна продукція | 16,9 | 70,2 | 699,4 | 168,3 | I |
| 157 | --- | 18,2 | 68,4 | 657,8 | 163,7 | I |
| 158 | --- | 21,1 | 68,2 | 705,8 | 170,4 | I |
| 159 | --- | 21,8 | 64,5 | 761,1 | 171,0 | I |
| 160 | --- | 20,2 | 73,6 | 727,5 | 178,4 | I |
| 161 | --- | 21,6 | 62,6 | 771,5 | 169,2 | I |
| 162 | --- | 21,9 | 63,4 | 781,7 | 171,4 | I |
| 163 | --- | 21,1 | 74,1 | 814,1 | 187,4 | I |
| 164 | --- | 23,6 | 68,7 | 767,6 | 178,8 | I |
| 165 | --- | 22,8 | 65,5 | 718,5 | 169,7 | I |
| Середнє | | | | | 172,8 | |

Інженер

Л.А. Яблунівська

I клас (А еф. ≤ 370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень

Санітарний лікар

З.М. Сурженко

Завідувач відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень

В.А. Расветский

Л. Ф. Сорокіна

