


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

вул. В. Бердичівська, 64, м. Житомир, 10002, факс 34-44-98, тел. 34-62-06
 E-mail: ole-zalubov@zoo.ki.net Код ЄДРПОУ 38497786

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
 Директор ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України"

З.М.Парамонов

ПАСПОРТ № 182-194/159-168
радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
(дійсний протягом року з дня видачі)

Виданий: ТОВ "ПК "Візіел", Україна, Житомирська область, Житомирський район, с. Світин.

Виданий: ДУ "ЖОЛЦ МОЗ України", лабораторія електромагнітних полів та інших ФФ.

Дата видачі: 29 березня 2017 року.

Метод виміру: Гамма – спектрометричний. МЗВ "Удельная (объемная) активность гамма-излучения радионуклидов в сыпучих образцах объектов технологических и природных сред. Методика выполнения измерений с использованием сцинтилляционных спектрометров энергии гамма-излучения с программным обеспечением AkWin", 2011 р., "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)".

Тип приладу: Гамма – спектрометр СЕГ – 001 "АКП – С" № 2382.

Проведення держпозирки: Сертифікат калібрування від 15.07.2016 року, номер UA 01 № 1661, ННІ «Інститут метрології».

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	²²⁶ Ra, Бк/кг	²³² Th, Бк/кг	⁴⁰ K, Бк/кг	A(сф), Бк/кг	Клас застосування
1	Грандіорит Покостівського родовища с. Покостівка Житомирського району Житомирської області	24,9	45,3	913	162±15,9	І (перший)
2	-/-	36,8	44,8	807	164±17,3	І (перший)
3	-/-	23,1	49,7	818	137±17,2	І (перший)
4	-/-	27,2	40,4	850	152±15,9	І (перший)
5	-/-	24,7	45,2	910	161±16,2	І (перший)
6	-/-	26,8	48,6	830	162±15,8	І (перший)
7	-/-	24,9	45,7	828	155±17,3	І (перший)
8	-/-	24,9	46,4	880	161±17,4	І (перший)
9	-/-	20,3	36,9	892	144±15,0	І (перший)
10	-/-	22,3	32,3	857	138±14,5	І (перший)
	Середнє				156 ± 16,3	І (перший)

Класифікація за класами застосування

І клас (A/сф) ≤ 370 Бк/кг) – всі види будівництва без обмежень

2 клас (A/сф) ≤ 740 Бк/кг) – для об'єктів промислового, господарського і дорожнього призначення, де перебування людей складає менше 1770 год/рік.

3 клас (A/сф) ≤ 1350 Бк/кг) – для окремих ізольованих об'єктів чи споруд, об'єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов'язані з перебуванням людей.

Свідоцтво про атестацію №204/15 від 06.10.2015р. видане Міністерством охорони здоров'я України.

Протокол міжлабораторних порівняльних випробувань від 15.09.2015 р., за вих. №02/02-1585 виданий ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» України.

Лаборант



О.В.Соловійон

Зав. лабораторії



М.О. Бондар